



DETALHE – ACABAMENTO EXTERNO

NOTA:

- OS TUBOS E CONEXÕES DE FERRO GALVANIZADO EXPOSTOS DEVEM SER PINTADOS COM TINTA A ÓLEO (OU ESMALTE SINTÉTICO) NA COR AZUL DEL REY.

- AS FACES EXPOSTAS LATERAIS DO CHAFARIZ E CAIXA DE REGISTRO/INSPENSÃO DEVEM SER REBOCADAS E RECEBEREM COMO ACABAMENTO CHAPISCO, TRAÇO 1:3 - PENEIRADO.

CHAFARIZ - PADRÃO CERB RELAÇÃO DE PEÇAS

N	DISCRIMINAÇÃO	DN	CÓDIGO	QUANTIDADE	UN
01	TORNEIRA 1 POL - BRONZE		00298-4	2,00	PÇ
02	BUCHA REDUÇÃO - 2 X 1 POL - FG		02268-3	2,00	PÇ
03	TÊ 90° 2 POL - FG		00196-1	1,00	PÇ
04	TUBO 2 POL - FG (TOCO)		04624-8	1,20	M
05	ADAPTADOR PVC IRRIGA - DN 2 POL X 50 MM		01848-1	3,00	PÇ
06	COTOVELO 90° FÊMEA 2 POL - FG		00138-4	1,00	PÇ
07	TUBO PVC IRRIGA - DN50 MM - PN80		04502-0	1,20	M
08	REGISTRO GAVETA 2 POL - BRONZE		02302-7	1,00	PÇ
09	TUBO PVC IRRIGA - DN50 MM - PN80		04502-0		M
10	RALO SECO - Ø 100 MM			1,00	PÇ
11	CURVA 45° - 40 MM - ESGOTO			1,00	PÇ
12	TUBO 40 MM - ESGOTO			0,60	M
13	TUBO 40 MM - ESGOTO				M
14	CAIXA DE REGISTRO			1,00	PÇ
15	CAIXA DE PASSAGEM			1,00	PÇ
16	SUMIDOURO			1,00	PÇ
	ADESIVO PLÁSTICO - 75 GR		00015-9	1,00	BS
	PASTA VEDANTE - 450 GR		00180-5	1,00	BS



ASSUNTO:

IMPLANTAÇÃO DE CHAFARIZ – CONVENCIONAL
DETALHES – RELAÇÃO DE PEÇAS E CONEXÕES

DATA:

junho/2007

DESENHO:

-

REVISÃO:

0

REFERÊNCIA:

DE_CP6110

PRANCHA:

02/02