



**LADO EXTERNO - VIA PÚBLICA**

- REDE ELÉTRICA DO MESMO LADO DA RUA:
- H = 6,00 M
- H1 = 4,90M
  
- REDE ELÉTRICA DO OUTRO LADO DA RUA:
- H = 7,00 M
- H1 = 5,90M



ASSUNTO:  
 MURETA PARA PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA  
 QUADRO COMANDO E MEDIÇÃO  
 LADO EXTERNO - VIA PÚBLICA

DATA:  
 junho/2007  
 DESENHO:  
 -

REVISÃO:  
 0  
 REFERÊNCIA:  
 DE\_DP.0601  
 PRANCHA:  
 01 / 05